

Сводная таблица качества питьевой воды в южной части города Иваново за 2024 год

Определяемый показатель, ед. изм.	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Запах при 20°C, балл	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Запах при 60°C, балл	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Цветность, градус цветности	20	1,10	<1	<1	1,10	1,10	<1	<1	1,10	1,10	1,10	<1	<1
Мутность, ЕМФ	2,6	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1,17	<1,0	<1,0
Водородный показатель, ед. рН	6,0-9,0	6,8	6,8	6,7	6,7	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7	6,8	6,8	6,7
Сухой остаток, мг/дм³	1000	172	168	233	165	170	192	180	149	158	159	180	174
Перманганатная окисляемость, мг/дм³	5	<0,25	0,30	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	0,28	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Жесткость, мг/дм³	7	2,43	2,33	2,49	2,35	2,7	2,49	2,8	2,09	2,44	2,49	2,39	2,38
Аммиак и ионы аммония, мг/дм³	2	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Нитрат-ионы, мг/дм³	45	2,78	1,77	2,12	1,82	2,67	2,71	1,75	1,65	2,19	2,49	2,04	1,80
Нитрит-ионы, мг/дм³	3	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
Сероводород, мг/дм³	0,05	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Сульфат-ионы, мг/дм³	500	23	23	25	26,2	25	22	25,1	22	23	28,7	25	25,8
Фторид-ионы, мг/дм³	1,5	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15
Хлорид-ионы, мг/дм³	350	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Алюминий, мг/дм³	0,2	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
Барий, мг/дм³	0,7	0,044	0,026	0,062	0,028	0,032	0,044	0,041	0,027	0,040	0,036	0,027	0,043
Бериллий, мг/дм³	0,0002	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
Бор, мг/дм³	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Железо общее, мг/дм³	0,3	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,23	<0,10	<0,10

[illegible]